

Rzut poddasza

Skala 1:100

Wysokość pomieszczeń od 1,50 do 2,95 m



LEGENDA:



LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH

Lp.	Ozn.	Symbol	Moc	Strumień świetlny	Czas podtrzym.	System	Tryb pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	VN14	□	1*1W	140lm	1H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna wąska
2	VN31	■	1*3W	390lm	1H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
3	VN34	□	1*3W	390lm	1H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna wąska
4	XS10	▭	1W	130lm	1H	RU	SE	IP65	nastropowy	
5	XS30	▭	3W	360lm	1H	RU	SE	IP65	nastropowy	
6	ON30	⌢	3*1W	360lm	1H	RU	SE	IP66	naścienny	soczewka asymetryczna +termostat
7	Y5	⊠	1W		1H	RU	SA	IP40	naścienny	odległość rozpoznawania 25m
8	Y8	⊠	1W		1H	RU	SA	IP65	naścienny	odległość rozpoznawania 25m

UWAGI:

- Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
- W legendzie zastosowano następujące oznaczenia: (▭) - oprawa dwustronna, (⊠) - oprawa jednostronna.

PRZEDMIOT: Budowa oświetlenia awaryjnego		SKALA 1 : 100	
OBIEKT:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku		
ADRES:	ul. Włókniennicza 7, działka 16/18 obręb 11 15-369 Białystok		
TYTUŁ RYS.:	RZUT 2 PIĘTRA. ROZMIESZCZENIE OPRAW OŚW. AWARYJNEGO		
PROJEKTANT:	mgr inż. el. Wojciech Grudziński nr upr. BŁ/138/92	PODPIS:	
	KosztBud 15-756 Białystok Swobodna 58 / 24 AutoCad LT PL 349-30395827	DATA: 07-2019	NR RYSUNKU: E - 3