



LEGENDA:

- ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA
- ZNAKI PPOŻ I BHP

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH

Lp.	Ozn.	Symbol	Moc	Strumień świetlny	Czas podtrzym.	System	Tryb pracy	Stopień IP	Montaż	Informacje dodatkowe	Uwagi
1	VN14		1*1W	140lm	1H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna wąska	lub równoważna
2	VN31		1*3W	390lm	1H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka	lub równoważna
3	VN34		1*3W	390lm	1H	RU	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna wąska	lub równoważna
4	XS10		1W	130lm	1H	RU	SE	IP65	nastropowy		lub równoważna
5	XS30		3W	360lm	1H	RU	SE	IP65	nastropowy		lub równoważna
6	ON30		3*1W	360lm	1H	RU	SE	IP66	naścienny	soczewka asymetryczna	lub równoważna
7	Y5		1W		1H	RU	SA	IP40	naścienny	odległość rozpoznawania 25m	lub równoważna
8	Y8		1W		1H	RU	SA	IP65	naścienny	odległość rozpoznawania 25m	lub równoważna

UWAGI:

- Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
- W legendzie zastosowano następujące oznaczenia: (- oprawa dwustronna, - oprawa jednostronna).

PRZEDMIOT:	Budowa oświetlenia awaryjnego	SKALA	1 : 100
OBIEKT:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku		
ADRES:	ul. Wiókiennicza 7, działka 16/18 obręb 11 15-369 Białystok		
TYTUŁ RYS.:	RZUT PARTERU. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO		
PROJEKTANT:	mgr inż. el. Wojciech Grudziński nr upr. BŁ/138/92	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. el. Marek Jodkowski nr upr. BŁ/63/02	PODPIS:	
	KosztBud 15-756 Białystok Swoboda 58 / 24 AutoCad LT.PL 349-30395827	DATA:	NR RYSUNKU:
		07-2019	E - 1